

Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

Arvalis

T.a.v. de heer K. Bartels

Sint Jansweg 20D

5928 RC VENLO

CLASSIFICATIE	C1: Public Information
DATUM	12 maart 2019
ONZE REFERENTIE	GSN-REM 19-0833 JOS/LCR
BEHANDELD DOOR	Jos Sijben
TELEFOON DIRECT	026 373 32 72
E-MAIL	grondzaken-zuid@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

BETREFT Voorlopige instemming uitbreiding glastuinbouw Roffert 17 Castenray

Geachte heer Bartels,

Met referte aan uw e-mail van 7 maart 2018 en overleg met onze adviseur de heer Jos Sijben, deelt TenneT TSO B.V. u het volgende mede.

De werkzaamheden vinden plaats binnen de strook grond die, ten behoeve van de bovengrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Horst - Venray, is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 20,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 40,00 meter).

Wij hebben **voorlopig** geen bezwaar tegen het uitbreiden van het glastuinbouwbedrijf VierVerde BV aan de Roffert 17 in Castenray, binnen de belemmerde strook, tussen de hoogspanningsmasten 48 en 49 van de bovengenoemde 150 kV- hoogspanningsverbinding, mits daarbij aan de hierna genoemde voorwaarden wordt voldaan.

- De werkzaamheden zijn voorlopig gepland conform de e-mail en het inrichtingsplan met tekeningnummer 17-040 van 27 september 2018. Elke verandering hierin behoeft onze goedkeur.
- De maximale vrije werkhoogte, in de belemmerde strook van de bovengenoemde 150 kV- hoogspanningsverbinding tussen de masten 48 en 49, bedraagt **8,50** meter ten opzichte van het huidige bestaande maaiveld.
- De maximale bouwhoogte van de geplande tuinbouwkassen onder de **geleiders** (spanning voerende draden) bedraagt **6,00 meter** ten opzichte van het bestaande maaiveld.
- Alle metalen delen van de tuinbouwkassen, zoals spanten en dakplaten, zullen geleidend met elkaar worden verbonden aan aardelektroden, aan te brengen op de hoekpunten van de kassen, voor het afvoeren van mogelijk optredende inductieve spanningen. Wij gaan er daarbij vanuit dat de aardingsinstallatie van het voedende net zal voldoen aan de geldende eisen van het elektriciteitsbedrijf.
- Afrastering geplaatst in de lengterichting van de hoogspanningsverbinding dient tenminste om de 100,00 meter geaard te worden. Bij meer dan 1.000,00 meter afrastering in de lengterichting van de hoogspanningsverbinding dient er door middel van het opnemen van isolatoren gesectioneerd te worden.

- Buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanning voerende draden) niet dichterbij genaderd worden dan een afstand van **4,00** meter bij de 150 kV hoogspanningsverbinding.
- Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele inductiespanningen op of enigerlei schade aan voorwerpen, installaties en gebouwen, noch voor storingen bij radio- en tv-ontvangst, ten gevolge van de aanwezigheid van de onderhavige hoogspanningsverbinding.
- U zult onze vennootschap vrijwaren voor:
 - o Mogelijke aansprakelijkheid voor allerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn;
 - o Mogelijke aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit de aanwezigheid van de hoogspanningslijn voor derden die werkzaamheden uitvoeren of gebruik maken van het uit te voeren werk.
- Indien er sprake is van meerdere of andere uitvoerende partijen dient u er voor te zorgen dat zij een kopie van deze brief ontvangen
- Verder wijzen wij u op de aanbevelingen zoals vermeld in onze brochure 'Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de hoogspanningsverbinding', die u kunt downloaden vanaf onze website. www.tennet.eu/uwveiligheid
- De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen.
- Voor vragen kunt u contact opnemen met onze adviseur de heer Jos Sijben, te bereiken via telefoonnummer 06 50 27 74 15.

Voor het verlenen van een definitieve toestemming dient u een bouwtekening te overleggen, zodat deze getoetst kan worden aan de geldende NEN-en veiligheidsnormen. Deze kunt u sturen aan het e-mailadres: grondzaken-zuid@tennet.eu

We vertrouwen erop u hiermee op een juiste wijze te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
TenneT TSO B.V.



Angélique Avink
Manager Real Estate Management