

## Thijs Bergsma

---

**Van:** Geert van Lankveld <G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 2 april 2019 07:46  
**Aan:** Kamiel Bartels  
**CC:** plantoetsing  
**Onderwerp:** RE: Verzoek tot watertoets Zaak nr 2019-z2592

Geachte heer Bartels,

De door het waterschap gemaakte opmerkingen zijn correct overgenomen. Het waterschap stemt derhalve in met de waterparagraaf.

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld  
Adviseur vergunningen en plantoetsing  
+31 615834756



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

---

**Van:** Kamiel Bartels [mailto:KBartels@arvalis.nl]  
**Verzonden:** woensdag 27 maart 2019 17:38  
**Aan:** Geert van Lankveld  
**Onderwerp:** RE: Verzoek tot watertoets Zaak nr 2019-z2592

Geachte heer van Lankveld,

Nogmaals bedankt voor uw voortvarende reactie. Onderstaande input is en ons telefonisch overleg hierover is verwerkt in de bijgaande update van de toelichting. In het geel gemarkeerde gedeelte (pagina 21 in bijgaand document) zijn de aanpassingen doorgevoerd in de toelichting in de waterparagraaf.

Graag ontvangen we op basis van het overleg en deze update een positief wateradvies voor dit plan van VieVerde B.V..

Met vriendelijke groet,

**ing. Kamiel Bartels** | Bedrijfsadviseur tuinbouw



**Bezoekadres**

Sint Jansweg 20d  
5928 RC Venlo

**T -****F** +31 478 578260**M** +31 6 51950094**E** KBartels@arvalis.nl**I** [www.arvalis.nl](http://www.arvalis.nl)**B** NL28RABO 0174 1177 52

Op zoek naar een woning, bedrijf of grond?  
**KLIK HIER** voor de website van Arvalis makelaars

Op alle diensten van Arvalis zijn onze [algemene voorwaarden](#) van toepassing.

**Van:** Geert van Lankveld <G.vanLankveld@waterschaplimburg.nl>

**Verzonden:** dinsdag 26 maart 2019 15:40

**Aan:** Kamiel Bartels <KBartels@arvalis.nl>

**Onderwerp:** FW: Verzoek tot watertoets Zaak nr 2019-z2592

Geachte heer Bartels,

In uw onderstaande mail zend u ter beoordeling de waterparagraaf voor de wijzigingen op de locatie Roffert 8 te Castenray.

De wijziging houdt in dat nieuwe verharding wordt gerealiseerd voor een nieuwe loods (2200 m<sup>2</sup>) en voor nieuwe glasopstanden (6050 m<sup>2</sup>).

Bij de berekening van de benodigde bergingscapaciteit bent u uitgegaan van een maatgevende bui T=100 (84 mm). Met ingang van 1 april 2019 past het waterschap deze bui niet meer toe.

In verband met de klimaatveranderingen wordt bij lozingen op een watersysteem in beheer bij het waterschap vanaf deze datum een bui van 100 mm in de berekeningen meegenomen.

Ik adviseer u deze bui in deze situatie ook te gebruiken.

Verder is mij niet duidelijk binnen wat voor tijd de dynamische buffer weer beschikbaar is voor het opvangen van een nieuwe bui. Wordt het water in de dynamische buffer gebruikt in de kas of wordt dit water geïnfiltreerd dan wel geloosd op een watergang/sloot?

Met vriendelijke groet,

Geert van Lankveld

Adviseur vergunningen en plantoetsing

+31 615834756



met de omgeving, voor de omgeving



Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat

**Van:** Kamiel Bartels [<mailto:KBartels@arvalis.nl>]

**Verzonden:** vrijdag 22 maart 2019 11:54

**Aan:** plantoetsing

**CC:** Ed Classens

**Onderwerp:** Verzoek tot watertoets

Geachte heer, mevrouw,

Bijgaand het verzoek tot watertoets van het bijgaande bestemmingsplan in de gemeente Venray op o.a. locatie Roffert 8 te Castenray.

Het voor jullie relevante deel is in bijgaande toelichting opgenomen op pagina 20-21 onder paragraaf 4.4.2 Watertoets.

Lukt het jullie om 1<sup>e</sup> week april reactie te kunnen geven? Mochten er vragen zijn kunt u mij bereiken op onderstaand telefoonnummer.

Met vriendelijke groet,

**ing. Kamiel Bartels** | Bedrijfsadviseur tuinbouw



**Bezoekadres**

Sint Jansweg 20d  
5928 RC Venlo

**T -**

**F** +31 478 578260

**M** +31 6 51950094

**E** [KBartels@arvalis.nl](mailto:KBartels@arvalis.nl)

**I** [www.arvalis.nl](http://www.arvalis.nl)

**B** NL28RABO 0174 1177 52



Op zoek naar een woning, bedrijf of grond?  
**KLIK HIER** voor de website van Arvalis makelaars

Op alle diensten van Arvalis zijn onze [algemene voorwaarden](#) van toepassing.