

From: "Raymond Sterck" <R.Sterck@waterschaplimburg.nl>
Date: Mon, 12 Sep 2022 14:56:27 +0200
To: "gemeente@venray.nl" <gemeente@venray.nl>
Subject: OBP Oostrum Oost

Beste heer, mevrouw,

Plan is niet akkoord, wij adviseren 100 mm in 24 uur. Hier wordt 40 mm gehanteerd en bij meer neerslag zal er geloosd worden op het HWA.

HWA betekent dat de gemeente bevoegd gezag is. Graag wil ik dan wel weten waar het HWA gaat lozen en waar de resterende 60 mm wordt geborgd.

Hiervoor graag een onderbouwing want het lozen op een oppervlaktewater door de gemeente is vergunningsplichtig.

Met vriendelijke groet,

Raymond Sterck
Adviseur plantoetsing
+31 652041195



met de omgeving, voor de omgeving



 Ja, ik meld me aan voor e-mails op maat